

Declaración de conformidad

RSC, 21 de octubre de 2024

DEC069

Recubrimientos y Moldeados, S.A.U. (ACO REMOSA)

Polígono Industrial Abadal, C/Molí de Reguant, 2, 08260
Súria (Barcelona)
España

Declara que el producto:

Compacto fosa-filtro

Fabricado para:

Tratamiento biológico de las aguas residuales asimilables a domésticas.

El equipo cumple con las siguientes especificaciones medias de rendimiento:

Reducción DBO ₅ (%)	Reducción DQO (%)	Reducción SS (%)
35	65	87

Siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a domésticas y se haya procedido a la instalación adecuada del equipo, indicada en las recomendaciones de instalación que ACO REMOSA suministra con el equipo.

Los parámetros de diseño empleados por ACO REMOSA son los siguientes:

Dotación de agua	200 l/habitante/día
-------------------------	---------------------

La contaminación estimada de las aguas de entrada es:

DBO₅	60 g/habitante/día	300 ppm
DQO	90 g/habitante/día	450 ppm
Sólidos en suspensión	67,5 g/habitante/día	337,5 ppm



Esta Declaración es válida sólo para el producto especificado, y no incluye ninguna otra parte de la instalación.

El productor tomó las medidas de acuerdo con la ISO 9001, que proporcionan la conformidad de todos los productos comercializados.

Súria, a 21 de octubre de 2024



Recubrimientos y
Moldeados, S.A.U. | Zona Industrial Abadal
Calle Molí Reguant, 2
08260 Súria, Barcelona

La Dirección

T. 93 869 62 65 | acoremosa@aco.com
F. 93 869 69 86 | www.remosa.net